

KB-Hoch-190203

KLASSIFIZIERUNGSBERICHT

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1¹⁾

CLASSIFICATION REPORT

Reaction to fire classification according to DIN EN 13501-1¹⁾

Auftraggeber <i>Client</i>	Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Meißner Ring 1-5 D-09599 Freiberg
Hersteller <i>manufacturer</i>	Fulcoline GmbH & Co KG Fuldaer Straße 1 D-36145 Hofbieber
Gegenstand <i>Subject</i>	"BasaTexxFP – BT 550 M FR A2" "BasaTexxFP – BT 900 M FR A2"
Beschreibung <i>Description</i>	Braunes Basaltgewebe mit einseitiger oder beidseitiger, weißer Silikonbeschichtung <i>Brown basalt fabric with white silicon coating on one or both sides</i>

Klassifizierung
Classification **A2 – s1,d0**

Berichtsdatum
Issue date 28.02.2019

Geltungsdauer / Validity 28.02.2024

Dieser Bericht umfasst 6 Seiten. / *The report comprises 6 pages.*

Für rechtliche Belange ist ausschließlich der deutsche Wortlaut maßgebend.
For legal interests, only the German wording is decisive.



¹⁾ DIN EN 13501-1:2010-01